A Gyulai Közüzemi Kft. által kibocsátott tisztított szennyvíz minőségi adatai

(24/2013. (V.29.) NFM rendelet, 4.sz. melléklet, 6. pont)

Település neve	Szennyező anyagok neve, mértékegysége, mintavétel dátuma										
	pH	KOI_k	BOI_5	Összes nitrogén	Összes szervetlen nitrogén	Ammónia-ammónium-nitrogén	Összes foszfor	Összes lebegő anyag	Összes vas	Szerves oldószer extrakt	Szulfidok
	-	mg/l									
	2022.11.08										
Gyula Szennyvíztisztító telep	8,52	<30	18	7,58	2,94	0,84	0,98	40	0,63	<2	0,008
Kibocsátási határérték	**6,0-9,5**	**75**	**25**	**25**	**20**	**2,0**	**2,0**	**150**	**10**	**15**	**0,010**

Település neve	Szennyező anyagok neve, mértékegysége, mintavétel dátuma										
	pH	KOI_k	BOI_5	Összes nitrogén	Összes szervetlen nitrogén	Ammónia-ammónium-nitrogén	Összes foszfor	Összes lebegő anyag	Összes vas	Szerves oldószer extrakt	Szulfidok
	-	mg/l									
	2022.11.17										
Újkígyós Szennyvíztisztító telep	7,76	<30	12	<5,00	1,48	0,65	0,42	16	0,0975	4,0	0,007
Kibocsátási határérték	**6,0-9,5**	**50**	**25**	**20**	**15**	**2,0**	**2,0**	**35**	**10**	**15**	**0,010**

Település neve	Szennyező anyagok neve, mértékegysége, mintavétel dátuma										
	pH	KOI_k	BOI_5	Összes nitrogén	Összes szervetlen nitrogén	Ammónia-ammónium-nitrogén	Összes foszfor	Összes lebegő anyag	Összes vas	Szerves oldószer extrakt	Szulfidok
	-	mg/l									
	2022.11.10										
Kondoros Szennyvíztisztító telep	8,09	<30	<3	12,8	7,91	0,21	1,44	<10	0,344	<2,0	0,011
Kibocsátási határérték	**6,5-9,0**	**75**	**25**	**50**	**40**	**10**	**5,0**	**35**	**10**	**15**	**0,010**

Település neve	Szennyező anyagok neve, mértékegysége, mintavétel dátuma										
	pH	KOI_k	BOI_5	Összes nitrogén	Összes szervetlen nitrogén	Ammónia-ammónium-nitrogén	Összes foszfor	Összes lebegő anyag	Összes vas	Szerves oldószer extrakt	Szulfidok
	-	mg/l									
	2022.10.12										
Mezőkovácsháza Szennyvíztisztító telep	7,56	<30	<3	16,7	18,7	19,1	0,13	<10		<2	
Kibocsátási határérték	**6,0-9,0**	**75**	**25**	**25**	**20**	**5,0**	**5,0**	**35**		**15**	

Település neve	Szennyező anyagok neve, mértékegysége, mintavétel dátuma										
	pH	KOI_k	BOI_5	Összes nitrogén	Összes szervetlen nitrogén	Ammónia-ammónium-nitrogén	Összes foszfor	Összes lebegő anyag	Összes vas	Szerves oldószer extrakt	Szulfidok
	-	mg/l									
	2022.10.11										
Medgyesegyháza Szennyvíztisztító telep	6,99	<30	4	19,7	16,9	0,51	0,12	20		<2	
Kibocsátási határérték	**6,5-9,0**	**75**	**25**	**25**	**20**	**5,0**	**5,0**	**35**		**15**	