Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Műszaki adatok
2022. év

(24/2013. (V.29.) NFM rendelet 4. melléklete, 7. pont)

Műszaki adatok	Me.	Összesen	Gyula	Városerdő
Vízbázisok kapacitása	m^3/nap	*5 568*	5 527	41
Kitermelt víz mennyisége	m^3/év	*2 142 188*	2 142 188	-
Átvett víz mennyisége	m^3/év	*18 509*	-	18 509
Értékesített ivóvíz mennyisége	m^3/év	*1 590 410*	1 578 553	11 857
Hálózati vízveszteség	%	*23*	23	-
Szennyvíztisztító telepek száma	db	*1*	1	-
Átemelők száma	db	*27*	27	-
Szennyvíztisztító telepek névleges kapacítása	m^3/nap	*10 550*	10 550	-
Vízvezeték-hálózat hossza (gerinc és bekötő)	fm	*361 556*	353 169	8 387
Szennyvíz-hálózat hossza				
- nyomóvezeték:	m	*27 871*	27 871	-
- gravitációs fővezeték:	m	*140 375*	140 375	-
- gravitációs bekötő vezeték	m	*72 023*	72 023	-
Meghibásodások száma				
ebből: vízhálózat	db/év	*97*	91	6
szennyvízgyűjtő hálózat	db/év	*195*	195	-

Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.
Műszaki adatok
2022. év

(24/2013. (V.29.) NFM rendelet 4. melléklete, 7. pont)

Műszaki adatok	Me.	Kondoros	Medgyesegyháza	Újkígyós	Mezőkovácsháza + Végegyháza	Nagybánhegyes
Vízbázisok kapacitása	m^3/nap	-	171 915	353 685	390 915	64 970
Kitermelt víz mennyisége	m^3/év	-	196 308	10 544	366 543	76 805
Átvett víz mennyisége	m^3/év	189 152	-	245 947	-	-
Értékesített ivóvíz mennyisége	m^3/év	162 333	133 102	192 942	249 377	39 572
Hálózati vízveszteség	%	7	26	20	27	36
Szennyvíztisztító telepek száma	db	1	1	1	1	-
Átemelők száma	db	7	14	10	19	-
Szennyvíztisztító telepek névleges kapacítása	m^3/nap	490	360	1 300	2 700	-
Vízvezeték-hálózat hossza (gerinc és bekötő)	fm	61 474	42 908	50 500	70 255	14 170
Szennyvíz-hálózat hossza	fm	68 937	45 992	56 578	53 640	-
Meghibásodások száma						
ebből: vízhálózat	db/év	16	7	27	60	4
szennyvízgyűjtő hálózat	db/év	21	8	2	18	-