



MEGJEGYZÉS

Névleges feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelmi mód: TN-S (nullázás)
A jelmagyarázatot lásd a Ge-05.sz. tervlapon.
Helyiségek besorolása:

Váró, Közlekedők, Vizesblokk	—	Általános helyiség, száraz, id.nedves
Rendelő, kezelő	—	Kezelő vizsgálo helyiség, száraz
Iroda, öltöző	—	Kiszolgáló helyiség, száraz
Raktár	—	Üzemi helyiség, poros
Udvar	—	Szabadtér

A külön nem jelölt szerelvények telepítési magassága:

Világítási kapcsolók	+1,4m
Oldalfali lámpatestek	+2,3m, ill. tükör fölött +2,0m
Kijáratmutató lámpatestek	+2,3m
Fénykapcsoló	+3,5m

Szerelés:

- Oldalfalon, mennyezeten: vakolat alá helyezett Müllli. típusú műanyag védőcsőbe húzott MCu jelű vezetékkel.
- Monolit vb. szerkezeteken: vakolat alá helyezett MMCu jelű vezetékkel, ill. műanyag kábelcsatornában elhelyezett MBCu jelű kábelszerű vezetékkel.
- Aljzatbetonban: SYMALEN ELS típusú vastagfalú műanyag védőcsőbe húzott MCu jelű vezetékkel.
- Gipszkarton burkolat mögött: lépésálló műanyag gégecsőbe húzott, NYJ-J, valamint NYM-J típusú kábelszerű vezetékkel.

Vonatkozó szabványok, Rendeletek: MSZ 1585:2012

MSZ 2364
MSZ 12464-2014
MSZ HD 60364
MSZ EN 50172:2005
MSZ EN 1838:2014
54/2014.(XII.5.) BM rendelet
(Országos Tűzvédelmi Szabályzat)

Kőrödi-Felföldi Roland

Villamos Szakági tervező

5600 Békéscsaba Lencsési út. 9.sz 1/4
Tel./Fax: 66 454-130, Mobil: (+36) 30/873-26-26
e-mail: korodi.f.roland@gmail.com

Projekt Nr./Munkaszám:

EV-017/17

Date/Dátum:

2017. június. 02

KIVITELITERV

Projekt/Létesítmény:

5700 GYULA Béke sugárút 39.sz

(Hrsz.:4712)

"Zöldkereszt" házi gyermekorvosi rendelő
és háziorvosi ügyelet

Title/Tervrajz megnevezés:

Világítási hálózatok
villanszerelési nyomvonalterv

Responsible designer/Felelős tervező:

Kőrödi-F Roland
V-T/04-634-2014

Scale/Méretarány:

1:50

Drawing Nr./Rajzszám:

Ge-02/N